



# विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन  
माजियाबाद ज़ोन, माजियाबाद

संख्या: 22VSNOC05016133 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2021-22

दिनांक: 06/09/2021

**INDIA INTERNATIONAL HOUSE LTD**

**A-6/1-2 Site-IV Indl. Area Sahibabad, Ghaziabad**

विषय :- विद्युतीय अघिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रांश :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2135600 दिनांक 20/08/2021

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नलिखित विद्युतीय अघिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अयोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31/08/2021 को करने पर उक्त विद्युतीय अघिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेपटी एण्ड इलेक्ट्रिक सर्कल) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अघिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	TransFormer	Old & Used	315 KVA	11000 V		1
2	DGSET	Cummins	250 KVA	415 V		1

विद्युतीय लोड के अघिष्ठापन का विवरण 225 किलोवाट।

RAMESH KUMAR  
सहायक निदेशक,

संख्या: 22VSNOC05016133वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2021-22, तदिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, माजियाबाद को इस आशय से पेशित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से स्थापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।



RAMESH KUMAR  
सहायक निदेशक

This document is Digitally Signed and valid for 3 years only.

Ramesh Kumar  
2021.09.06 18:27  
I approve this document